

TERMO DE REFERÊNCIA/ESPECIFICAÇÕES

1. SETOR SOLICITANTE

1.1. Secretaria Municipal Da Saúde e Saneamento, através do setor de Saneamento do município de Alpestre – RS

2. DO OBJETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Serviço de teste de vazão 24 horas Poço Artesiano Barra Bonita com revestimento geomecanico (poço tem 104m), com necessidade de uso de gerador, compressor e moto bomba auxiliares em virtude de o poço não estar instalado.

3. JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário este teste para confirmar problemas apresentados no teste vazão anterior pois necessita desta informação para dar sequência, executar o projeto da adutora e rede de distribuição ou não.


4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

Ite m	Especificação	Unida de	Qtde
01	CONTRATAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO 24 HORAS (POÇO SEM EQUIPAMENTO E REVESTIDO COM TUBO GEOMECANICO)	01	01

5. DO MODO E PRAZO DE EXECUÇÃO.

A etapa de locação e execução do serviço terá no máximo 15 dias após assinatura do contrato e deverá ser acompanhada pelo Setor de Saneamento.

Alpestre, 18 de outubro de 2022.


Adilio Floriano
Chefe do Divisão de Saneamento